SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA :

I. Nazwa i adres firmy, siedziba główna :

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27,
64-000 Kościan
NIP : 698-00-11-233

Dane Oddziału składającego zamówienie :

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s Choryń
Oddział : Zakład Nasienno Rolny Modzurów w Modzurowie
47-411 Modzurów , ul. Słowackiego 9
Tel : 32-410 65 23 , znrmodzurow@danko.pl
NIP : 698-00-11-233

II. TRYB POSTĘPOWANIA :

Postępowanie zapytania ofertowego i zakup są prowadzone według regulaminu wewnętrznego Firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Tryb postępowania nie jest przetargiem publicznym.

Skład komisji oceny ofert :

1. **Jan Staroń** – Dyrektor DANKO ZNR Modzurów
2. **Zbigniew Możdżeń** – Kierownik DANKO ZNR Modzurów
3. **Hubert Matuszak** – Dyrektor DANKO ds. produkcji
4. **Marek Szłapka** – Specjalista DANKO ds. budowlanych
5. **Jarosław Orylski** – Główny Energetyk DANKO H.R.

Osoba do kontaktów w związku z tym postępowaniem , udzielanie informacji –
Jarosław Orylski , 885-114 117, jaroslaw.orylski@danko.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA :

Przedmiotem zapytania ofertowego i zamówienia jest łącznie : zakup transformatora Sn / nn z dostawą we wskazane miejsce, transformator napełniony olejem, wyposażony w stosowne niezbędne wyposażenie, z dokumentacją , transformator do zabudowy w sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. .

Planowane miejsce dostawy :
Gospodarstwo Krowiarki Zakładu Nasienno-Rolnego Modzurów Danko H.R. Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 11, 47-480 Pietrowice Wielkie
Planowany termin realizacji zamówienia : 31.08.2019

Realizowany projekt zakłada zakup transformatora , ogólnie :
Transformator rozdzielczy Sn / nn z izolacją papierowo - olejową, dla sieci o napięciu Sn = 15,75 kV, Moc Znamionowa transformatora = 400 kVA , wersja Alu/Alu .

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania i zamówienia jest zawarty na kolejnych stronach SIWZ jako Załączniki :

Zał. 1. Wymagane podstawowe , parametry transformatora SN / nN .
Zał. 2. Wymagania dodatkowe dla transformatora .
Zał. 3. Wymagania konstrukcyjne dla transformatorów w izolacji olejowej , Wyposażenie i osprzęt, Tabliczka znamionowa, Dokumentacja - wg. Standardu technicznego Tauron S.A. dla transformatorów Sn / nN.
Zał. 4. Dokumenty , Normy związane i wymagania jakościowe wg. Zał. 1 do Standardu technicznego Tauron S.A. dla transformatorów Sn / nN .

.

IV. ZAWARTOŚĆ KOMPLETNEJ PISEMNEJ OFERTY :

1. Oferta powinna zawierać wypełnione załączniki 1, 2, 5.
2. Informację, potwierdzenie spełnienia wszystkich / wskazanie spełnienia częściowych wymogów określonych w Zał. 3 i 4 - należy zaznaczyć w tekście które warunki spełnia.
3. Oferta powinna zawierać potwierdzenie o niezaleganiu składek , opłat wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
4. Wyciąg z CEIDG lub kopię KRS.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Sprzedający - Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków :

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności , tam gdzie odpowiednie przepisy wymagają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadają niezbędną wiedzę, kompetencje, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania tego zadania.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej bezpieczeństwo realizacji zamówienia.

VI. WARUNKI OCENY OFERTY :

Składający zapytanie ofertowe informuje że przedmiotem oceny i wyboru będą :

1. Cena, termin i forma płatności.
2. Wyposażenie stałe i opcjonalne – dostępność i cena.
3. Zasady gwarancji i serwisu.
4. Termin realizacji.

VII. Termin , adres składania pisemnej oferty :

do dnia : 15.07.2019

Adres składania oferty : DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27 , 64-000 Kościan

Oprac.J.O.