

YKXSžo 4x25 0,6/1kV
Zas. z istniejącej
linii napowietrznej

TR-Ch


Szafka Incobex SSTN40x58+FTN 40 IP44,
3x18

Pz=43,8 kW
kj=0,9
Po=39,4 kW
Is=58,6A

Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4
YKYžo 5x4	YKYžo 5x4	YKYžo 5x10	YKYžo 3x1,5
kier. chłodnia 9,33kW 14A/230V/50Hz	kier. chłodnia 9,33kW 14A/230V/50Hz	kier. agregat skrapl. 24,26kW 36A/400V/50Hz	obw. oświetlenia podst. 860W 230V/50Hz

uwagi/uzgodnienia:

jednostka projektowa:



IDEA BOX
ul. Rudzka 40/5
47-400 Racibórz
NIP 639 191 23 97
tel. 507 812 150

temat:
**PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NA CHŁODNIĘ**
Modzurów ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
dz. nr 216/27

inwestor:
**DANKO HODOWLA ROŚLIN SP Z O.O.
Z/S W CHORYNI
ZAKŁAD NASIENNO- ROLNY
MODZURÓW**
Modzurów ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik

projektant instalacji elektrycznych:
mgr inż. Andrzej Kulbaka
nr upr. 27/02

branża:
ELEKTRYCZNA

stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

nazwa rysunku:
ROZDZIELNICA TR-Ch

data: XII 2019r.	skala: -	nr rys.: 3.8	nr str.:
---------------------	-------------	-----------------	--------------