

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie : Przyłącze energetyczne dla obiektów gospodarczych .

Inwestor : DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Zakład Nasiennie Rolny Kopaszewo
Kopaszewo 47, 64-010 Krzywiń

Lokalizacja : Choryń , dz.92/1 , 83/1, Gmina : Kościan

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przyłącza energetycznego dla nowo budowanego obiektu inwentarskiego wraz z modernizacją istniejących 2 innych obecnych przyłączy energetycznych dla obiektów DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
2. Stan obecny :
Obiekty gospodarstwa (dz.92/1) ZHR Choryń i ZNR Kopaszewo są zasilane z linii Sn Krzywiń - Turew poprzez 2 przyłącza :
 - jedno z taryfą C-22a z transformatora Enea Operator , dz.92/1, Zał 1 - oznacz *
 - drugie z taryfą B-21 jako przyłącze konsumentowe, dz. 92/1, Zał 1- oznacz **
3. Stan docelowy obejmuje 2 działania – jako zakres ogólny przedmiotu zadania:
 1. Nowo budowany obiekt gospodarczy na sąsiedniej działce 83/1 wymaga budowy nowego przyłącza energetycznego (Warunki przyłączenia stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ).
 2. Nowe przyłącze energetyczne dla obiektu na działce 83/1 ma ujmować modernizację w postaci przejęcie zasilania (przejąć funkcję zasilania) także dwóch wyżej opisanych dotychczasowych przyłączy .
W ten sposób dwa obecne przyłącza staną się „podlicznikami” dla nowo budowanego przyłącza.
4. Oferta na wykonanie powyższych prac energetycznych ujęta jest w poniższych kryteriach :
 - Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona oględzin miejsca planowanej inwestycji.
 - Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona stosownej inwentaryzacji istniejących przyłączy a koszt pozyskania innych potrzebnych materiałów / dokumentów urzędowych nie będzie refundowany.
 - Mapa aktualna geodezyjna do celów projektowych jest dostępna u Inwestora i nie będzie stanowiła kosztów obciążających oferenta.
 - Szczegóły zakresu prac i jakości / klasy stosowanych urządzeń są określone w wydanych Warunkach przyłączenia Enea Operator (Załącznik nr 4 do SIWZ).
 - Cena ofertowa obejmuje wszystkie prace i materiały niezbędne dla celów realizacji zadania i mieści się w formule „ zaprojektuj – wykonaj projekt - uzgodnij projekt z Enea Operator - wykonaj prace – przekaz wykonane prace w ruchu dla Inwestora oraz dla Enea Operator – opracuj stosowne dokumentacje wynikające z wymogów Warunków przyłączenia Enea Operator ”.
 - Wykonawca wykona jako osobną dokumentację projektową z kompletem opinii , zgód, uzgodnień na prace określone w pkt II.1 warunków przyłączenia dla celów przedstawienia i osobnego ich przekazania do Enea Operator.
 - Moc nowego transformatora przyjąć jako 400 kW.