

**Dotyczy Instalacji fotowoltaicznej zamontowanej pod adresem:  
88-400 Sobiejuchy 2, nr dz. 9/33**

<b>Moc instalacji:</b>	30,07 kWp
<b>Moduły:</b>	62 x CanadianSolar 485Wp model: CanadianSolar CS3Y-485MS
<b>Falownik:</b>	1 x SolarEdge SE30K moc znamionowa 30 kW
<b>Optymalizatory:</b>	31 x Optymalizator mocy SolarEdge P1100
<b>System montażowy:</b>	Grunt
<b>Zabezpieczenia po stronie DC:</b>	DS50PV-1000/G
<b>Zabezpieczenia po stronie AC:</b>	DS44-230/G, DS104-230/G oraz Wkładka bezpiecznikowa gG 50A
<b>Operator Systemu Dystrybucyjnego:</b>	ENEA Operator Sp. z o.o.
<b>Numer PPE:</b>	590310600001721326
<b>Moc umowna:</b>	110 kW
<b>Grupa taryfowa:</b>	C22A