

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie : Modernizacja kotłowni CO , warsztaty ZNR Kopaszewo.

OPIS ZADANIA , ZAKRES:

Ogólnie : obecny kocioł CO jest uszkodzony i nie ma do niego części.

Zakres zadania : 1. Demontaż obecnego zespołu CO (kocioł, przyłącza wod kan, komin spalin).

2. Dostawa nowego zespołu.

3. Montaż nowego zespołu.

4. Oddanie zespołu w ruchu, pomiary, dokumentacja w j.polskim.

Stan obecny :

1. Obecny zainstalowany kocioł : Vailant , typ VK INT 380-3. Moc kotła : 37,7 kW. Gaz : GZ 41,5.
2. Obecny komin : starego typu , pojedyncza rura kominowa.
3. Kocioł wersja stojąca, podłączony do reszty instalacji poprzez przyłącza sztywne i zawory.
4. Lokalizacja kotła : warsztaty ZNR Kopaszewo , Kopaszewo 47.

Stan oczekiwany :

1. Nowy kocioł klasy renomowanych producentów w wersji stojącej lub wiszącej.
Kocioł spełniający aktualne wymogi sprawności i klasy czystości spalin.
Elementy wymieniane muszą posiadać certyfikat CE.
2. Nowe sprzętło hydrauliczne.
3. Nowe wymagalne podłączenia wod-kan które nie skomplikują istniejącej instalacji wod-kan.
4. Nowy komin spalinowy ze stali nierdzewnej.
5. Moc kotła większa od obecnej 37,7 kW gdyż pierwotna instalacja CO powiększyła się o kilka nowych punktów odbioru ciepła.
6. Prosta obsługa i regulacja parametrów pracy kotła .

Warunki składania ofert :

1. Wymagalne oględziny miejsca instalacji przez złożeniem oferty, na koszt Oferenta.
2. Oferent musi prowadzić zawodowo działalność w zakresie objętym całym zadaniem.
3. Oferent musi posiadać stosowne uprawnienia w zakresie instalacji gazowej i wod-kan.
4. Oferent złoży ofertę według wzoru dołączonego przez Inwestora.
5. Termin oczekiwanej realizacji zadania : bieżący szybki.
6. Inwestor zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn takiego odwołania postępowania .